



Kościan, 14.05.2024 r.

ON-HK.9020.112.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się z protokołami poboru prób wody z dnia 06.05.2024 r. oraz sprawozdaniami nr: OL-W.903.473.2024, OL-W.903.474.2024, OL-W.903.475.2024, OL-W.903.476.2024, OL-W.903.477.2024 z dnia 09.05.2024 r. z badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego z Basenu Krytego w Kościanie, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, ul. Naclawska 84, 64-000 Kościan,

stwierdza

przydatność wody do kąpieli w Basenie Krytym w Kościanie

Uzasadnienie

Próby wody pobrano w ramach kontroli urzędowej, zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie badań mikrobiologicznych. Zakres badanych parametrów obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C.

Analiza sprawozdań wykazała, że nie było przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jolanta Ruta; PSSE
W Kościanie
Data: 2024.05.14 11:04:46 CEST

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
ul. Naclawska 84, 64-000 Kościan – ePUAP
2. a/a

A.B.